



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 48-2025] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 2, 2025 (AGRAHAYANA 11, 1947 SAKA)

PART III

Notifications by High Court, Advertisement, Notices and Change of Name etc.

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय शक्ति भवन, प्लॉट संख्या सी-4, सैक्टर-6, पंचकूला-134109

सार्वजनिक सूचना

दिनांक 28 नवम्बर, 2025

संख्या Ch-51/DS (P)-113/Vol-VI.— आम जनता की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा में निम्नलिखित प्रसारण लाईनों तथा सब-स्टेशन बनाने की जिम्मेवारी लेने का प्रस्ताव रखता है।

सब-स्टेशन

क्र. सं.	सब-स्टेशनों के नाम	नया / अपग्रेडेशन	ट्रांसफार्मरों की संख्या	क्षमता (एमवीए)	वोल्टेज रेशो (के.वी.)	एक्सईएन / टीएस डिवीजन
66 केवी						
1	66 केवी बहबलपुर	नया	2	2x25/31.5	66/11	पंचकूला

प्रसारण लाइन

क्र. सं.	220 केवी, 132 केवी व 66 केवी प्रसारण लाइन/सैक्शन का विवरण	गांव/गांवों के नाम जिसमें से लाइन गुजर रही है	तहसील तथा जिला	एक्सईएन / टीएस डिवीजन
220 केवी				
1	220 केवी एस/सी एफजीपीपी — पल्ला लाइन की 0.4 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.4 वर्ग इंच एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि, जिसकी करंट कैरिंग क्षमता 1200 एम्पियर (लगभग 2 किमी) के बराबर है।	सेक्टर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 85, मवाई, नेमका, आत्मतपुर, धीरज नगर, सेक्टर 34, पल्ला, बिहारी कॉलोनी, हरकेश कॉलोनी, जलवायु विहार, हनुमान नगर, इंद्रा कॉम्प्लेक्स कॉलोनी, बुडेना गांव, बडौली, पहलादपुर, मीर्तजापुर, बथौला, भगत सिंह कॉलोनी	तहसील: फरीदाबाद जिला: फरीदाबाद	फरीदाबाद

2	220 केवी डी/सी डीसीआरटीपीपी से जोडियां लाइन के 0.4 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर की 0.4 वर्ग इंच समतुल्य एचटीएलएस कंडक्टर में क्षमता वृद्धि, जिसकी करंट कैरिंग वहन क्षमता 1200 एम्पीयर (लगभग 10.9 किमी) है।	जोडियां, इसोपुर, गुलाबगढ़, मिसरी का माजरा, दौलतपुर, दुसानी, डीसीआरटीपीपी	तहसील: जगाधरी जिला: यमुनानगर	यमुनानगर
132 केवी				
3	मौजूदा डी/सी टावरों पर 132 केवी चंदर-खुर्द-टीएसएस जाखल लाइन के दूसरे सर्किट की स्ट्रिंगिंग द्वारा 0.4 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर के साथ 132 केवी चंदर खुर्द-जाखल लाइन का टीएसएस जाखल के टर्मिनेशन टावर तक और आगे 132 केवी सब-स्टेशन जाखल तक आंशिक रूप से मौजूदा 132 केवी एस/सी भुना-जाखल लाइन के उसी आरओडब्ल्यू में टावर/मोनोपोल्स के माध्यम से 132 केवी सब-स्टेशन जाखल (लगभग 8.4 किमी) को वैकल्पिक स्रोत/कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्माण।	जाखल/जाखल मंडी, तलीवाड़ा, कासिमपुर, नरेल	तहसील: जाखल जिला: फतेहाबाद	हिसार
		पूरनमाजरा	तहसील: टोहाना जिला: फतेहाबाद	
4	132 केवी चंदौली - एचएसआईआईडीसी पानीपत एस/सी लाइन के कंडक्टर की 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.2 वर्ग इंच समकक्ष एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर (लगभग 20 किमी) है।	चंदौली, निजामपुर, बाबरपुर, काबड़ी, राम नगर, फरीदपुर, न्यू भोली, गढ़ी सिकंदरपुर, राजापुर, एचएसआईआईडीसी रिफाइनरी	तहसील: पानीपत जिला: पानीपत	पानीपत
5	132 केवी चंदौली - सेक्टर 18 एस/सी लाइन (लूप इन लूप आऊट बिंदु तक) के कंडक्टर की 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.2 वर्ग इंच समकक्ष एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर (लगभग 04 किमी) है।	चंदौली, निजामपुर	तहसील: पानीपत जिला: पानीपत	पानीपत
6	132 केवी पीटीपीएस-काबड़ी एस/सी लाइन के कंडक्टर की 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.2 वर्ग इंच समकक्ष एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर (लगभग 08 किमी) है।	खुखराना, नोहरा, गढ़ी सिकंदरपुर, फरीदपुर, काबड़ी, थर्मल	तहसील: मडलौडा जिला: पानीपत	पानीपत
7	132 केवी पीटीपीएस (220 केवी) - पीटीपीएस (132 केवी) डी/सी लाइन के कंडक्टर की 0.4 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.4 वर्ग इंच समकक्ष एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 1200 एम्पीयर (लगभग 0.2 किमी) है।	पीटीपीएस, पानीपत	तहसील: मडलौडा जिला: पानीपत	पानीपत
8	132 केवी समालखा (220 केवी) - सेक्टर-29 (पानीपत) एस/सी लाइन के कंडक्टर की 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.2 वर्ग इंच समकक्ष एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर (लगभग 14.5 किमी) है।	सिवाह, पसीना कलां, पसीना खुर्द, नूरपुर मुगलान, मछरोली जत्तीपुर, करणश, पावटी, जौरासी, समालखा	तहसील: समालखा जिला: पानीपत	पानीपत

9	132 केवी पीटीपीएस-गोहाना रोड, पानीपत एस/सी लाइन के कंडक्टर का 0.15 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.15 वर्ग इंच समकक्ष एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि (लगभग 17 किमी)।	थर्मल, आसन कलां, आसन खुर्द, नोहरा, खुखराना, सोधापुर, विर्क नगर, पानीपत	तहसील: मडलौडा जिला: पानीपत	पानीपत
10	132 केवी स्तर (लगभग 10 किमी) पर बिजली आपूर्ति की अतिरेकता हेतु 132 केवी सब-स्टेशन अहेरवां में 0.4 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर (केआरआर डिजाइन के डी/सी टावरों पर) के साथ 132 केवी भूना-भूथन कलां लाइन के दूसरे सर्किट के लूप इन लूप आऊट का निर्माण। नोट: 1. वित्त वर्ष 2018-19 में क्रमांक 1 पर आर-1658 के तहत 132 केवी भूना-भूथन कलां लाइन के दूसरे सर्किट की 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर के साथ स्ट्रिंगिंग स्वीकृत है। 2. मौजूदा टावर पुराने एचएसईबी डिजाइन के हैं, जो जेबरा कंडक्टर का लोड नहीं झेल सकते थे, इसलिए, 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर के साथ स्ट्रिंगिंग को मंजूरी दी गई थी। 3. 132 केवी सब-स्टेशन अहेरवां के माध्यम से 220 केवी फतेहाबाद, 220 केवी भुना और 220 केवी हुक्मवाली के बीच 132 केवी स्तर पर अतिरिक्तता में सुधार करना।	भूथन कलां, काली-कांकर, शेखपुर-सोतार, खेड़ा, भिरडाना, बहल-बोहमिया, रामपुरा, धनीगढ़, चंदेरी भूथन खुर्द अहेरवां	तहसील: फतेहाबाद जिला: फतेहाबाद तहसील: भूना जिला: फतेहाबाद तहसील: रतिया जिला: फतेहाबाद	हिसार
11	0.4 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर के साथ डी/सी टावर पर 132 केवी ब्याना-नेवल एस/सी लाइन का निर्माण (लगभग 15 किमी)।	नेवल, मैनमती, बड़ागांव, मखूमाजरा, जयरामपुर (लंबोरा), सलारपुरा, रिन्दल नगला रोरन, शाहपुर, चांदसमंद, ब्याना	तहसील: करनाल जिला: करनाल तहसील: करनाल जिला: करनाल	करनाल
12	132 केवी एस/सी चांदी-महम लाइन के मौजूदा 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर पैथर कंडक्टर की 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर पैथर समकक्ष एचटीएलएस कंडक्टर के साथ क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर (लगभग 24.37 किमी) है।	चांदी, गिरावड़, मदीना, भरान, शेखपुर टिटरी, गंगानगर, खेड़ी	तहसील: महम जिला: रोहतक	रोहतक
13	132 केवी एस/सी सांपला-एमडीयू रोहतक लाइन के मौजूदा 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर पैथर कंडक्टर की 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर पैथर समकक्ष एचटीएलएस कंडक्टर के साथ क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर (लगभग 19.05 किमी) है।	आसंदा, इस्माइला, चुलियाना, खरावड़, कारोड़, अस्थल बोहर, रोहतक	तहसील: बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक जिला: झज्जर, रोहतक	रोहतक
14	132 केवी एस/सी रोहतक-एमडीयू रोहतक लाइन के मौजूदा 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर पैथर कंडक्टर की 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर पैथर समकक्ष एचटीएलएस कंडक्टर के साथ क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर (लगभग 20.71 किमी) है।	रोहतक, अस्थल बोहर, एचएसआईआईसी, बोहर, मकडोली, नसीरपुर, रैनाकपुरा	तहसील: रोहतक जिला: रोहतक	रोहतक

66 केवी				
15	एचवीपीएनएल द्वारा 66 केवी सब-स्टेशन एस्कॉर्ट II, फरीदाबाद में 1200 वर्ग मिमी एक्सएलपीई केबल के माध्यम से 66 केवी डी/सी उत्तरी भारत-ए2 लाइन लूप इन लूप आऊट प्रबंध का निर्माण।	इंद्रा नगर, मुजेसर, राम नगर, सेक्टर-5	तहसील: बल्लभगढ़ जिला: फरीदाबाद	फरीदाबाद
16	220 केवी सब-स्टेशन ट्रांसपोर्ट हब (सेक्टर-8) आईएमटी मानेसर से 66 केवी जीआईएस सब-स्टेशन (मैसर्ज प्रॉमिनेंट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड) तक 66 केवी एस/सी लाइन का मैसर्ज प्रॉमिनेंट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वयं की लागत पर स्व-निष्पादन योजना के तहत 1200 वर्ग मिमी आकार की भूमिगत एक्सएलपीई केबल के माध्यम से निर्माण (लगभग 3 किमी)।	एचएसआईआईडीसी आईएमटी मानेसर और मैसर्ज प्रॉमिनेंट एंटरप्राइजेज की अपनी जमीन	तहसील: मानेसर जिला: गुरुग्राम	मानेसर
17	66 केवी सब-स्टेशन सेक्टर-8 आईएमटी मानेसर से 66 केवी जीआईएस सब-स्टेशन (मैसर्ज प्रॉमिनेंट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड) तक 66 केवी एस/सी लाइन का मैसर्ज प्रॉमिनेंट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वयं की लागत पर स्व-निष्पादन योजना के तहत 1200 वर्ग मिमी आकार की भूमिगत एक्सएलपीई केबल के माध्यम से निर्माण (लगभग 3 किमी)।	एचएसआईआईडीसी आईएमटी मानेसर और मैसर्ज प्रॉमिनेंट एंटरप्राइजेज की अपनी जमीन	तहसील: मानेसर जिला: गुरुग्राम	मानेसर
18	66 केवी सलेमपुर से लोहारा डी/सी लाइन का 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर से समकक्ष एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि (लगभग 9.147 किमी)।	सलेमपुर, गादली, सोंटी, गिरधरपुर, हरिपुर, लोहारा	तहसील: लाडवा जिला: कुरुक्षेत्र	यमुनानगर
19	66 केवी लोहारा से बबैन एस/सी लाइन का 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से समकक्ष एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि (लगभग 10.9 किमी)।	जलालुद्दीन माजरा, बरगट, रामसरन माजरा, बबैन	तहसील: लाडवा जिला: कुरुक्षेत्र	यमुनानगर
20	66 केवी गंगोरी-बकाना एस/सी लाइन की 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर सहित 66 केवी सब-स्टेशन गंगोरी की ओर लूप इन लूप आऊट बिंदु तक समतुल्य एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि (लगभग 6 किमी)।	अंटावा, दौलतपुर, धिलोर, मगरा, गंगोरी	तहसील: रादौर, जिला: यमुनानगर	यमुनानगर
21	220 केवी सब-स्टेशन बीबीएमबी धुलकोट से 66 केवी सब-स्टेशन सादोपुर तक मौजूदा 66 केवी धुलकोट-सादोपुर सर्किट-I और II के 0.15 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर को 0.15 वर्ग इंच समकक्ष एचटीएलएस कंडक्टर के साथ बदलना (लगभग 3 किमी)।	जग्गी गार्डन, मंडोर, सुलतानपुर और सादोपुर	तहसील: अंबाला शहर जिला: अंबाला	अंबाला
22	एचवीपीएनएल द्वारा 66 केवी सब-स्टेशन सेक्टर-44 को 220 केवी सब-स्टेशन सेक्टर-57 गुरुग्राम से जोड़ने के लिए 220 केवी सब-स्टेशन सेक्टर-52ए छोर पर 220 केवी सब-स्टेशन सेक्टर-57 से मौजूदा 66 केवी एस/सी सेक्टर 52ए-सेक्टर 44 लाइन के टर्मिनल बे छोर तक 66 केवी	सेक्टर-57, वजीराबाद, सेक्टर-52, कन्हई, ग्रीन बेल्ट एरिया के साथ सेक्टर-44	तहसील: वजीराबाद जिला: गुरुग्राम	गुरुग्राम

	एस/सी भूमिगत कनेक्टिविटी का निर्माण करना (लगभग 4.5 किमी)।			
23	एचवीपीएनएल द्वारा 66 केवी डी/सी सेक्टर 33-सेक्टर 34 लाइन की 0.4 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 1200 एम्पीयर करंट कैरिंग क्षमता के एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि (लगभग 900 मीटर)।	सेक्टर-33 और सेक्टर 34 ग्रीन बेल्ट	तहसील: गुरुग्राम जिला: गुरुग्राम	गुरुग्राम
24	डबल सर्किट/मल्टी सर्किट टावरों/मोनोपोल्स/केबलों पर 0.4 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर के साथ 66 केवी डी/सी रायवाली (220 केवी) बहबलपुर लाइन का निर्माण (लगभग 10 किमी)।	रायवाली, गाजीपुर, खेरागानी, सिंघपुरा, खानपुर ब्राह्मण, जसपुर, ककराली, बागवाला, नटवाल, बहबलपुर, गोलपुरा, बागवाली	तहसील: शहजादपुर जिला: अंबाला तहसील-बरवाला जिला: पंचकुला	पंचकुला
25	प्रस्तावित 66 केवी सब-स्टेशन बहबलपुर में 0.4 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर के साथ डबल सर्किट/मल्टी सर्किट टावर/मोनोपोल/केबलों (जैसा भी मामला हो) पर 66 केवी बरवाला-शहजादपुर डी/सी लाइन के दोनों सर्किटों का लूप इन लूप आऊट (लगभग 6.5 किमी)।	हंगोली, ठरवा, सारकपुर बागवाली, बागवाला, बहबलपुर, गोलपुरा,	तहसील: रायपुररानी जिला: पंचकुला तहसील: बरवाला जिला: पंचकुला	पंचकुला
26	220 केवी सब-स्टेशन शाहाबाद से मौजूदा 66 केवी सब-स्टेशन शाहाबाद तक 66 केवी सर्किट-II की समतुल्य आकार के एचटीएलएस के साथ 0.15 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर की क्षमता वृद्धि की जाएगी (लगभग 8.5 किमी)।	चाडूनी जट्टान, ढोलमाजरा, खानपुर जट्टान, रतनगढ़, दयाल नगर, रणजीत नगर कॉलोनी (शाहबाद शहर), हुडा सेक्टर-1 (भाग-1) शाहबाद।	तहसील: शाहाबाद जिला: कुरुक्षेत्र	अम्बाला
27	220 केवी शाहाबाद से 66 केवी सब-स्टेशन केसरी तक 0.15 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर वाली 66 केवी एस/सी लाइन का 66 केवी सब-स्टेशन शाहाबाद पर समतुल्य एचटीएलएस कंडक्टर के साथ लूप इन लूप आऊट (लगभग 02 किमी)।	हुडा एरिया शाहाबाद, लाडवा रोड शाहाबाद, अनाज मंडी शाहाबाद, जागीर नगर शाहाबाद, बराड़ा रोड शाहाबाद	तहसील: शाहबाद/ शाहबाद जिला: कुरुक्षेत्र	अम्बाला
28	लूप इन लूप आऊट पॉइंट से 220 केवी सब-स्टेशन शाहाबाद तक मौजूदा 0.15 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर की समतुल्य एचटीएलएस कंडक्टर के साथ क्षमता वृद्धि (लगभग 11 किमी)।	शरीफ गढ़, त्योड़ा, त्योड़ी, छपरा, छापरी, लाडवा रोड शाहाबाद, शुगर मिल एरिया शाहाबाद, बराड़ा रोड शाहाबाद	तहसील: शाहबाद/ शाहबाद जिला: कुरुक्षेत्र	अम्बाला
29	0.4 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर के साथ 66 केवी सब-स्टेशन नलवी में 0.4 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर के आकार वाली 66 केवी सोंटा-जनसुई डी/सी लाइन के एक सर्किट का लूप इन लूप आऊट (लगभग 14 किमी)।	नलवी, बसंतपुर, मंधेरी, ठस्का अली, थडोली कलेरां, जनसुई	तहसील: शाहबाद जिला: कुरुक्षेत्र तहसील: अम्बाला जिला: अम्बाला	अम्बाला
30	66 केवी सब-स्टेशन लोहारा से 66 केवी सब-स्टेशन खानपुर-कोलियाँ तक डी/सी टावर पर 0.4 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर के साथ 66 केवी एस/सी लाइन का निर्माण (लगभग 11 किमी)।	लोहारा, खैरा, खैरी, टाटका, टाटकी, मिरचाहेड़ी, बांगरोन, उंटसल, कौलापुर ईशरगढ़, खानपुर कोलियान	तहसील: लाडवा जिला: कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र

31	66 केवी एस/सी यमुनानगर से सेक्टर-15 हुडा जगाधरी तक 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.2 वर्ग इंच समतुल्य एचटीएलएस कंडक्टर की क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर (लगभग 10.3 किमी)।	यमुनानगर, शादीपुर, रायपुर, कामी माजरा, बड़ी माजरा, गधोला, गधौली, सेक्टर 15	तहसील: जगाधरी जिला: यमुनानगर	यमुनानगर
32	66 केवी एस/सी सेक्टर-15 हुडा जगाधरी से हाईडल तक 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.2 वर्ग इंच समतुल्य एचटीएलएस कंडक्टर की क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर (लगभग 22.8 किमी) है।	सेक्टर 15, बुरिया चुंगी, ग्रीन विहार कॉलोनी, चनेटी, मानकपुर औद्योगिक क्षेत्र, बलाचौर, छछरौली, सिंघपुरा, शेरपुर, भीलपुरा, पिपली का माजरा, भुडकलां, हाईडल पावर हाउस कॉलोनी,	तहसील: जगाधरी जिला: यमुनानगर	यमुनानगर
33	66 केवी एस/सी जोड़िया से जठलाना लाइन तक 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.15 वर्ग इंच समतुल्य एचटीएलएस कंडक्टर तक की क्षमता वृद्धि, जिसकी एचएसईबी डिजाइन टॉवरों पर एम्पेसिटी 600 एम्पीयर है (लगभग 9.4 किमी)।	जोड़ियां, ईशोपुर, पटाशगढ़, सभापुर, खुर्दी, भदरपुर, जठलाना	तहसील: रादौर जिला: यमुनानगर	यमुनानगर
34	66 केवी एस/सी जठलाना से रतनगढ़ लाइन के कंडक्टर की 0.15 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.15 वर्ग इंच समतुल्य एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर है। (लगभग 6.49 किमी)	जठलाना, बरसान, लक्ष्मीबांस, भदरपुर, जयपुर, रतनगढ़	तहसील: रादौर जिला: यमुनानगर	यमुनानगर
35	66 केवी एस/सी जोड़ियां से रादौर लाइन के कंडक्टर की 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.15 वर्ग इंच समतुल्य एचटीएलएस कंडक्टर तक, एचएसईबी डिजाइन टावरों पर क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर है। (लगभग 18.3 किमी)	जोड़ियां, रोड छाप्पर, औरंगाबाद, दामला, रतनगढ़, धौरंग, जुब्बल, कांजनू, जाट नगर, वीआईपी कॉलोनी, घेसपुर, रादौर	तहसील: रादौर जिला: यमुनानगर	यमुनानगर
36	66 केवी एस/सी जोड़ियां से काजीबांस लाइन के कंडक्टर की 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.2 वर्ग इंच समतुल्य एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर है (लगभग 13.5 किमी)	जोड़ियां, रोड छाप्पर, दूधला, दौलतपुर, इस्माइलपुर, सागाड़ी, खेड़ी लाखा सिंह, अंटावा, बाघू माजरा, मसाना, रपोली, काजीबांस	तहसील: रादौर, जिला: यमुनानगर	यमुनानगर
37	66 केवी एस/सी खेड़ा से गुलाब नगर लाइन के कंडक्टर की 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.2 वर्ग इंच समतुल्य एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर है। (लगभग 4.5 किमी)	खेड़ा, काली, भोले का माजरा, बाटली, मेहलांवाली, जगाधरी, बिलासपुर, गुलाब नगर	तहसील: जगाधरी जिला: यमुनानगर	यमुनानगर
38	66 केवी एस/सी रामपुर कम्बोयान से गुलाब नगर लाइन के कंडक्टर की 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.2 वर्ग इंच समतुल्य एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर है। (लगभग 26 किमी)	गुलाब नगर, कैल, तेलीपुरा, चाहरो, बिलासपुर, शाहपुर, मामली, बेडथल, चाचुआला, चंगनौली, चौराही, अहेडवाला, कपाल मोचन, मिलखास, संधाया, रामपुर अदियान, रामपुर कंबोयान	तहसील: बिलासपुर जिला: यमुनानगर	यमुनानगर

39	66 केवी एस/सी जोड़ियां से मुस्तफाबाद लाइन के कंडक्टर की 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.2 वर्ग इंच समतुल्य एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर है। (लगभग 15.086 किमी)	जोड़ियां, मंडेबर, भूत माजरा, हरनौल, टेही, अकबरपुर, प्रीत नगर, सियालवा, झाध चांदना, हंगोली, मुस्तफाबाद	तहसील: सरस्वती नगर जिला: यमुनानगर	यमुनानगर
40	66 केवी एस/सी जोड़ियां से तलाकौर लाइन के कंडक्टर की 0.2 वर्ग इंच एसीएसआर कंडक्टर से 0.2 वर्ग इंच समतुल्य एचटीएलएस कंडक्टर तक क्षमता वृद्धि, जिसकी एम्पेसिटी 600 एम्पीयर है। (लगभग 22.5 किमी)	जोड़ियां, मंडेबर, भूत माजरा, हरनौल, टेही, अकबरपुर, प्रीत नगर, सियालवा, झाध चांदना, हंगोली, मुस्तफाबाद, सुलतानपुर, थाना छप्पार, खीरी, तलाकौर	तहसील: सरस्वती नगर जिला: यमुनानगर	यमुनानगर

मुख्य अभियन्ता/टी.एस. पंचकूला तथा हिसार के अधीन क्षेत्र निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	पदनाम	पता	फोन नम्बर
मुख्य अभियन्ता/टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., पंचकूला			
1.	एस.ई./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., पंचकूला	प्लैट नं. 509-510, पॉवर कालोनी, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, पंचकूला	0172-2591171
ए.	एक्स.ई.एन./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., पंचकूला	220 केवी सब-स्टेशन, मदनपुर, पंचकूला	01733-253066
बी.	एक्स.ई.एन./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., अम्बाला	अजीत पेट्रोल पम्प के पीछे, बलदेव नगर, अम्बाला सिटी।	0171-2540217
सी.	एक्स.ई.एन./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., यमुनानगर	66 केवी सब-स्टेशन यमुनानगर के सामने, रादौर रोड़, यमुनानगर	01732-291866
2.	एस.ई./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., करनाल	शक्ति भवन कम्पलैक्स 220/132 केवी पॉवर हाउस कॉलोनी, कूजपुरा रोड़, करनाल	0184-2268000
ए.	एक्स.ई.एन./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., करनाल	शक्ति भवन, नजदीक सेंट टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल, कूजपुरा रोड़, करनाल	0184-2266169
बी.	एक्स.ई.एन./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., कुरुक्षेत्र	66 केवी सब-स्टेशन, पिपली, कुरुक्षेत्र	01744-231680
सी.	एक्स.ई.एन./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., कैथल	132 केवी सब-स्टेशन, पॉवर हाउस कालोनी, कैथल	01746-224456
3.	एस.ई./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., रोहतक	132 केवी सब-स्टेशन आईएमटी रोहतक	01262-271310
ए.	एक्स.ई.एन./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., रोहतक	132 केवी सब-स्टेशन एमडीयू रोहतक	01262-280213
बी.	एक्स.ई.एन./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., पानीपत	गोहाना रोड़, पावर हाउस कॉलोनी, पानीपत	0180-2652978
मुख्य अभियन्ता/टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., हिसार			
1.	एस.ई./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., हिसार	विद्युत नगर, हिसार	01662-223084
ए.	एक्स.ई.एन./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., भिवानी	बी.टी.एम. रोड़, भिवानी	01664-242797
बी.	एक्स.ई.एन./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., हिसार	क्वार्टर नं. 215-218 टाईप-4 विद्युत नगर, हिसार 125005	01662-220998
सी.	एक्स.ई.एन./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., सिरसा	132 केवी सब-स्टेशन, बरनाला रोड़, सिरसा 125055	01666-248162
डी.	एक्स.ई.एन./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., जीन्द	132 केवी सब-स्टेशन, जीन्द न्यू नजदीक वीटा प्लांट	01681-225031
2.	एस.ई./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., गुड़गांव	66 केवी सब-स्टेशन, एम.जी. रोड़, गुड़गांव	0124-2320318
ए.	एक्स.ई.एन./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., रेवाड़ी	220 केवी सब-स्टेशन, झज्जर रोड़, रेवाड़ी	01274-258595
बी.	एक्स.ई.एन./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., गुड़गांव	66 केवी सब-स्टेशन, महारौली रोड़, गुड़गांव	0124-2315580
सी.	एक्स.ई.एन./टी.एस., मानेसर	220 केवी सब-स्टेशन, आईएमटी मानेसर	9313472678

3.	एस.ई./टी.एस, एच.वी.पी.एन.एल., फरीदाबाद	220 केवी सब-स्टेशन ए-4, सेक्टर-18, बाईपास रोड, ओल्ड फरीदाबाद के पास	0129-2222132
ए.	एक्स.ई.एन./टी.एस.,एच.वी.पी.एन.एल., फरीदाबाद	क्वार्टर संख्या 262/264, थर्मल कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद	9310557208
बी.	एक्स.ई.एन./टी.एस., एच.वी.पी.एन.एल., पलवल	66 केवी सब-स्टेशन, रसूलपुर रोड, पलवल	01275-246466

इन प्रसारण प्रणालियों को चालू करने के साथ, घरेलू उपभोक्ताओं को प्रशंसनीय राहत के अतिरिक्त, हरियाणा में कृषि एवं उद्योगों को काफी बढ़ावा मिलेगा।

यह अधिसूचित किया जाता है कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.) स्वीकृत स्कीम/कार्यों को जिम्मेवारी से पूरा कर रहा है तथा कार्यों के उचित तालमेल के लिए आवश्यक टेलीफोनिक अथवा टेलीग्राफिक कम्यूनिकेशन के उद्देश्य हेतु अथवा बिजली प्रसारण के लिए अनुरक्षित अथवा इस प्रकार से स्थापित अथवा अनुरक्षित अथवा स्थापित इलैक्ट्रिकल लाईन तथा इलैक्ट्रिकल प्लांटों के संबंध में, भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 (1885 का 13) के भाग-III के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा पारित सभी शक्तियों सहित हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रदत्त, बिजली अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 164 के तहत सभी शक्तियां एच.वी.पी.एन.एल. के पास होंगी।

तदनुसार, कार्यों के उचित तालमेल के लिए आवश्यक टेलीफोनिक अथवा टेलीग्राफिक कम्यूनिकेशन के उद्देश्य हेतु किसी भी अचल संपत्ति के नीचे, ऊपर, इसके साथ अथवा आर-पार पोस्टों में अथवा इनके ऊपर इलैक्ट्रिकल लाईन अथवा इलैक्ट्रिकल प्लांट लगाना तथा रख-रखाव करना, टेलीग्राफ लाईन बिछाने तथा स्थापित अथवा अनुरक्षित करने अथवा इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित की जाने वाली पोस्ट से संबंधित भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 (1885 का 13) के टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करना एच.वी.पी.एन.एल. में भी निहित है।

निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.) द्वारा स्कीम में पूर्वोक्त कार्यों का क्रियान्वयन/मंजूरी हरियाणा सरकार के सरकारी गजट तथा दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करके आम जनता को सूचित करने के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

एच.वी.पी.एन.एल. अधिसूचित की जा रही सूची को बढ़ाने/सुधार करने अथवा संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अधिसूचित सूची में अब तक के स्वीकृत कार्य शामिल हैं। कोई भी नया स्वीकृत कार्य उत्तरवर्ती सूची में अधिसूचित किया जाएगा।

एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि कोई भी लाईसेंसी अथवा इच्छुक अन्य व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन के 2 महीनों के अन्दर उपरोक्त स्कीम पर कोई भी आपत्ति उठा सकता है तथा/अथवा प्रस्तुतिकरण दे सकता है, इसके बाद किसी और आपत्ति तथा/अथवा प्रस्तुतिकरण पर विचार नहीं किया जाएगा तथा यह स्कीम निगम द्वारा संशोधन के बिना अथवा के साथ स्वीकृत मानी जाएगी।

सूचक प्रसारण लाईन के रूटों को दर्शाने वाली आवश्यक योजनाओं को उपरोक्त सूचीबद्ध एच.वी.पी.एन.एल. की संबंधित टी/एस डिवीजन में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है। आपत्ति तथा/अथवा प्रस्तुतिकरण, यदि कोई है, तो अधोहस्ताक्षरी को भेजी जानी चाहिए।

(हस्ता०)...

उप-सचिव/परियोजना,
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड,
शक्ति भवन, सेक्टर-6, पंचकूला।

HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
REGD. OFFICE SHAKTI BHAWAN, PLOT NO. 4, SECTOR-6, PANCHKLUA 134109

Public Notice

The 28th November, 2025

No. Ch-51/DS (P)-113/Vol-VI.— It is hereby notified for information of general public that Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited proposes to undertake the construction of following Transmission lines and Sub Stations in Haryana.

SUBSTATION

Sr. No	Name of Substations	New/Up gradation	No. of T/F	Capacity (MVA)	Voltage Ratio (kV)	XEN/ TS Division
66 kV						
1	66kV Behbalpur	New	2	2x25/31.5	66/11	Panchkula

TRANSMISSION LINES

Sr. No	Description of 220 kV, 132 kV & 66 kV Transmission Line/section	Name of village/villages in which line is passing	Tehsil and District	XEN/TS Division
220 kV				
1	Augmentation of 220kV S/C FGPP - Palla line from 0.4 sq" ACSR conductor to 0.4 sq" HTLS conductor with a current carrying capacity equivalent to 1200 Amps (Approx. 2 KM).	Sector 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 85, Mavai, Nemka, Atmatpur, Dheeraj Nagar, Sector 34, Palla, Bihari Colony, Harkesh Colony, Jalvayu Vihar, Hanuman Nagar, Indra Complex Colony, Budena Village, Badoli, Pahladpur, Mirtzapur, Bathola, Bhagat Singh Colony	Tehsil: Faridabad District: Faridabad	Faridabad
2	Augmentation of 0.4 Sq. inch ACSR conductor of 220 KV D/C DCRTTP to Jorian line to 0.4 Sq. inch equivalent HTLS conductor having current carrying capacity 1200 Amp (Approx. 10.9KM).	Jorian, Isopur, Gulabgarh, Misri ka Majra, Daulatpur, Dusani, DCRTTP	Tehsil: Jagadhari District: Yamunanagar	Yamunanagar
132 kV				
3	Creation of 132 kV Chander-Khurd - Jakhal line with 0.4 sq" ACSR conductor by stringing of 2nd circuit of 132KV Chander Khurd-TSS Jakhal line on existing D/C towers up to termination tower of TSS Jakhal and further to 132 kV Substation Jakhal partially in same RoW of existing 132 kV S/C Bhuna-Jakhal line through tower/monopoles to provide alternate source/connectivity to 132 kV Substation Jakhal (Approx. 8.4 km).	Jakhal/ Jakhal Mandi, Taliwara, Kasimpur, Narel Puranmajra	Tehsil : Jakhal District : Fatehabad Tehsil : Tohana District : Fatehabad	Hisar
4	Augmentation of conductor of 132kV Chandoli - HSIIDC Panipat S/C line from 0.2 sq inch ACSR conductor to 0.2 Sq. Inch equivalent HTLS conductor having Ampacity 600Amp (Approx. 20 km).	Chandoli, Nizampur, Babarpur, Kabri, Ram nagar, Fridpur, New Bholi, Garhi Sikanderpur, Rajapur, HSIIDC Refinery	Tehsil : Panipat District : Panipat	Panipat

5	Augmentation of conductor of 132KV Chandoli - Sector 18 S/C line (up to LILO point) from 0.2 sq inch ACSR conductor to 0.2 Sq. Inch equivalent HTLS conductor having Ampacity 600Amp (Approx. 04 km).	Chandoli, Nizampur	Tehsil : Panipat District : Panipat	Panipat
6	Augmentation of conductor of 132kV PTPS- Kabri S/C line from 0.2 sq inch ACSR conductor to 0.2 Sq. Inch equivalent HTLS conductor having Ampacity 600Amp (Approx. 08 km).	Khukrana, Nohra, Garhi Sikhanderpur, Fridpur, Kabri, Thermal	Tehsil : Madlauda District : Panipat	Panipat
7	Augmentation of conductor of 132kV PTPS (220kV) - PTPS (132kV) D/C line from 0.4 sq" ACSR conductor to 0.4 Sq. Inch equivalent HTLS conductor having Ampacity 1200 Amp (Approx. 0.2 km).	PTPS, Panipat	Tehsil : Madlauda District : Panipat	Panipat
8	Augmentation of conductor of 132KV Samalkha (220kV) - Sector-29 (Panipat) S/C line from 0.2 sq inch ACSR conductor to 0.2 Sq. Inch equivalent HTLS conductor having Ampacity 600Amp (Approx. 14.5 km).	Sewah, Passina Kalan, Passina Khurd, Noorpur Muglan, Machroli Jattipur, Karansh, Pawti, Jourasi, Samalkha	Tehsil : Samalkha District : Panipat	Panipat
9	Augmentation of conductor of 132kV PTPS- Gohana road, Panipat S/C line from 0.15 sq inch ACSR conductor to 0.15 Sq. Inch equivalent HTLS conductor (Approx. 17 km).	Thermal, Assan Kalan, Assan Khurd, Nohra, Khukrana, Sodhapur, Virk Nagar, Panipat	Tehsil : Madlauda District : Panipat	Panipat
10	Creation of LILO of 2nd Ckt. of 132kV Bhuna-Bhutan Kalan line with 0.4 sq. inch ACSR conductor (on D/C towers of KRR design) at 132kV s/Stn. Aherwan for redundancy of power supply at 132kV level (Approx. 10km). Note: 1. Stringing of 2nd circuit of 132kV Bhuna-Bhutan Kalan line with 0.2Sq." ACSR, stand approved vide R-1658 at Sr.no. 1 in FY 2018-19. 2. The existing towers are of old HSEB design, which could not withstand the load of Zebra conductor, hence, the stringing was approved with 0.2 Sq." ACSR conductor. 3. To improve the redundancy at 132kV level between 220kV Fatehabad, 220kV Bhuna & 220kV Hukmawali through 132kV S/ stn. Aherwan.	Bhuthan kalan, Kali-Kankar, Shekhpur-Sotar, Khera, Bhirdana, Behal-Bohmiya, Rampura, Dhanigarh, Chanderi Bhuthan Khurd Aherwan	Tehsil : Fatehabad District : Fatehabad Tehsil : Bhuna District : Fatehabad Tehsil : Ratia District : Fatehabad	Hisar
11	Creation of 132 kV Biana-Newal S/C line on D/C tower with 0.4 Sq. Inch ACSR conductor (Approx. 15 KM).	Newal, Mainmati, Baragaon, Makhoomajra, Jairampur (Landora), Salarpura, Rindal Nagla Roran, Shahpur, Chandsamand, Biana	Tehsil: Karnal District: Karnal Tehsil: Indri District: Karnal	Karnal

12	Augmentation of existing 0.2 Sq. inch ACSR Panther conductor of 132 kV S/C Chandi-Meham Line with 0.2 Sq Inch ACSR Panther equivalent HTLS conductor having Ampacity of 600 Amps (Approx. 24.37 km).	Chandi, Girawar, Madina, Bharan, Shekhpur Titri, Ganganagar, Kheri	Tehsil: Meham District: Rohtak	Rohtak
13	Augmentation of existing 0.2 Sq. inch ACSR panther conductor of 132kV S/C Sampla-MDU Rohtak Line with 0.2 Sq. inch ACSR Panther equivalent HTLS conductor having Ampacity of 600Amperes (Approx. 19.05 km)	Assanda, Ismaila, Chuliana, Kharawar, Karor, Asthal Bohar, Rohtak	Tehsil: Bahadurgarh, Sampla, Rohtak District: Jhajjar, Rohtak	Rohtak
14	Augmentation of existing 0.2 Sq. inch ACSR panther conductor of 132kV S/C Rohtak-MDU Rohtak Line with 0.2 Sq. inch ACSR Panther equivalent HTLS conductor having Ampacity of 600 Amperes (Approx. 20.71 km).	Rohtak, Asthal bohar, HSIIDC, Bohar, Makdoli, Nasirpur, RainakPura	Tehsil: Rohtak District: Rohtak	Rohtak
66 kV				
15	Creation of LILO arrangement LILO arrangement of 66 kV D/C Northern India-A2 line through 1200 mm sq XLPE cable at 66kV substation Escort II, Faridabad by HVPNL.	Indra Nagar, Mujesar, Ram Nagar, Sector-5	Tehsil : Ballabhgarh District: Faridabad	Faridabad
16	Creation of 66 kV S/C line from 220kV substation Transport Hub (Sector-8) IMT Manesar to 66kV GIS substation (M/s Prominent Enterprises Pvt. Ltd.) through underground XLPE cable of size 1200Sqmm by M/s Prominent Enterprises Pvt. Ltd under self-execution Scheme at their own cost (Approx. 3 km).	HSIIDC IMT Manesar and own land of M/s Prominent Enterprises	Tehsil: - Manesar District: Gurugram	Manesar
17	Creation of 66kV S/C line from 66kV substation Sector-8 IMT Manesar to 66kV GIS substation (M/s Prominent Enterprises Pvt. Ltd.) through underground XLPE cable of size 1200Sqmm by M/s Prominent Enterprises Pvt. Ltd under self-execution Scheme at their own cost (Approx. 3 km).	HSIIDC IMT Manesar and own land of M/s Prominent Enterprises	Tehsil: Manesar District: Gurugram	Manesar
18	Augmentation of 66 KV Salempur to Lohara D/C line from 0.2 sq inch ACSR to equivalent HTLS conductor (Approx. 9.147 km).	Salempur, Gadli, Sonti, Girdharpur, Haripur, Lohara	Tehsil: Ladwa District: Kurukshetra	Yamunanagar
19	Augmentation of 66 KV Lohara to Babain S/C line from 0.2 sq inch ACSR conductor to equivalent HTLS conductor (Approx. 10.9 km).	Jalaludin Majra, Bargat, Ramsaran Majra, Babain	Tehsil: Ladwa District: Kurukshetra	Yamunanagar
20	Augmentation of 66 kV Gangori-Bakana line S/C line having 0.2sq inch ACSR upto LILO point towards 66kV substation Gangori to equivalent HTLS conductor (Approx. 6 km).	Antawa, Daulatpur, Ghilor, Magra, Gangori	Tehsil: Radaur District: Yamunanagar	Yamunanagar
21	Replacement of 0.15 Sq. inch ACSR conductor of existing 66kV Dhulkote-Sadopur Ckt-I & II	Jaggi Garden, Mandor, Sultanpur & Sadopur	Tehsil: Ambala City District:	Ambala

	emanating from 220kV Substation BBMB Dhulkote to 66kV Substation Sadopur with 0.15 Sq inch equivalent HTLS conductor (Approx. 3 km).		Ambala	
22	Creation of 66kV S/C underground connectivity from 220kV substation Sector-57 to terminal bay end of existing 66kV S/C Sector 52A - Sector 44 line at 220kV substation Sector-52A end to connect 66kV substation Sector-44 to 220kV substation Sector-57 Gurugram by HVPNL.(Approx 4.5 km)	Sector-57, Wazirabad, Sector-52, Kanhai, Sector-44 along green belt area,	Tehsil: Wazirabad District: - Gurugram	Gurugram
23	Augmentation of 66kV D/C Sector 33 - Sector 34 line from 0.4 Sq inch ACSR conductor to HTLS conductor of 1200Amp current carrying capacity by HVPNL. (Approx 900 mtr)	Sector-33 and Sector 34 green belt	Tehsil: Gurugram District: - Gurugram	Gurugram
24	Construction of 66kV D/C Raiwali (220kV) Behbalpur line with 0.4 sq. inch ACSR conductor on double Circuit/ Multi Circuit towers/ Monopoles /cables (Approx. 10 km).	Raiwali, Gajipur, Kheragani, Singhpura, Khanpur Brahman	Tehsil: Shahzadpur District: Ambala	Panchkula
		Jaspur, Kakrali, Bagwala, Natwal, Behbalpur, Golpua, Bagwali	Tehsil: Barwala District: Panchkula	
25	LILO of both Ckt. Of 66kV Barwala – Shahzadpur D/C line on Double Circuit /Multi Circuit towers /Monopoles /Cables (as the case may be) with 0.4 sq. inch ACSR conductor at proposed 66kV substation Behbalpur (Approx. 6.5 km).	Hangoli, Tharwa, Sarakpur	Tehsil: Raipur Rani District: Panchkula	Panchkula
		Bagwali, Bagwala, Behbalpur, Golpura,	Tehsil- Barwala District: Panchkula	
26	Augmentation of 66 KV Circuit-II from 220 KV substation Shahabad to existing 66 kV S/stn. Shahabad having conductor 0.15sq inch ACSR conductor with HTLS of equivalent size (Approx. 8.5KM Approx.).	Charuni jattan, Dholamajra, Khanpur jattan, Rattangarh, Dayal Nagar, Ranjit Nagar colony (Shahbad city), Hudda sector-1 (part-1) Shahbad.	Tehsil: Shahbad District: Kurukshetra	Ambala
27	LILO of 66 kV S/C line having 0.15 sq" ACSR conductor from 220kV Shahabad to 66 kV substation Kesri at 66kV S/Stn. Shahabad with equivalent HTLS conductor (Approx. 02 KM).	HUDA Area Shahabad, Ladwa Road Shahabad, Anaj Mandi Shahabad, Jagir Nagar Shahabad, Brara Road Shahabad	Tehsil: Shahabad/ Shahabad District: Kurukshetra	Ambala
28	Augmentation of existing 0.15 sq" ACSR conductor from LILO point to 220kV S/Stn. Shahabad with HTLS of equivalent size (Approx. 11 KM).	Sharif garh, Tyora, Tyori, Chapra, Chapri, Ladwa Road Shahabad, sugar Mill Area Shahabad, Barara Road Shahabad	Tehsil: Shahabad/ Shahabad. District: Kurukshetra	Ambala
29	LILO of one Ckt of 66kV Sonta - Jansui D/C line having conductor size 0.4 sq inch ACSR conductor at 66 KV S/Stn. Nalvi with 0.4 sq" ACSR conductor (Approx. 14 KM).	Nalvi, Basantpur, Mandheri, Thaska Ali, Thadoli Kaleran, Jansui	Tehsil: Shahbad District: Kurukshetra Tehsil: Ambala District: Amabala	Ambala

30	Creation of 66 kV S/C line on D/C tower from 66 kV Substation Lohara to 66 kV Substation Khanpur-Koliyan with 0.4 Sq" ACSR Conductor (Approx. 11 km).	Lohara, Khaira. Khairi, Tatka, Tatki, Mirchaheeri, Bangron, Untsal, Kaulapur Ishargarh, Khanpur Kolian	Tehsil Ladwa, District: Kurukshetra	Kurukshetra
31	Augmentation of conductor of 66kV S/C Yamuna Nagar to Sector-15 HUDA Jagadhari from 0.2 sq inch ACSR conductor to 0.2 sq. inch equivalent HTLS conductor having Ampacity 600Amp (Approx. 10.3KM)	Yamunanagar, Shadipur, Raipur, Kami Majra, Badhi Majra, Gadholi, Sector15	Tehsil: Jagadhari, District: Yamunanagar	Yamunanagar
32	Augmentation of conductor of 66kV S/C Sector-15, HUDA Jagadhari to HYDEL from 0.2 sq inch ACSR conductor to 0.2 sq. inch equivalent HTLS conductor having Ampacity 600Amp (Approx. 22.8KM).	Sector-15, Buria Chungi, Green Vihar Colony, Chaneti, Manakpur Industrial Area, Balachor, Chhachhrauli, Singhapura, Sherpur, Bhilpura, Pipli Ka Majra, Bhudkalan, Hydel Power house colony,	Tehsil: Jagadhari , District: Yamunanagar	Yamunanagar
33	Augmentation of conductor of 66kV S/C Jorian to Jathlana line from 0.2 sq.inch ACSR conductor to 0.15 Sq. inch equivalent HTLS conductor having Ampacity 600amp on HSEB design towers (Approx. 9.4KM)	Jorian, Ishapur, Patashgarh, Sabhapur, Khurdi, Bhadarpur, Jathlana	Tehsil: Radaur, District: Yamunanagar	Yamunanagar
34	Augmentation of conductor of 66kV S/C Jathlana to Rattangarh line from 0.15sq inch ACSR conductor to 0.15 sq. inch equivalent HTLS conductor having Ampacity 600Amp (Approx. 6.49KM).	Jathlana, Barsan, laxmi bans, Bhadarpur, Jaipur, Rattangarh	Tehsil: Radaur, District: Yamunanagar	Yamunanagar
35	Augmentation of conductor of 66kV S/C Jorian to Radaur line from 0.2 sq. inch ACSR conductor to 0.15 Sq. inch equivalent HTLS conductor having Ampacity 600 amp on HSEB design towers (Approx. 18.3KM)	Jorian, Road Chapper, Aurangabad, Damla, Rattangarh, Dhaurang, Jubble, Kanjnu, Jaat Nagar, VIP Colony, Ghespur, Radaur	Tehsil: Radaur, District: Yamunanagar	Yamunanagar
36	Augmentation of conductor of 66kV S/C Jorian to Kanzibans line from 0.2 sq inch ACSR conductor to 0.2 sq. inch equivalent HTLS conductor having Ampacity 600Amp (Approx. 13.5KM).	Jorian, Road Chapper, Doodhla, Daulatpur, Ismilpur, Saagri, Kheri lakha Singh, Antawa, Baghu Majra, Masana, Rapoli, Kazibans	Tehsil: Radaur, District: Yamunanagar	Yamunanagar
37	Augmentation of conductor of 66kV S/C Khera to Gulab Nagar line from 0.2 sq inch ACSR conductor to 0.2 sq. inch equivalent HTLS conductor having Ampacity 600 Amp (Approx. 4.5KM).	Khera, Kail, Bhole Ka Majra, Batli, Mehlawali, Jagadhari, Bilaspur, Gulab Nagar	Tehsil: Jagadhari, District: Yamunanagar	Yamunanagar
38	Augmentation of conductor of 66kV S/C Rampur kamboyan to Gulab Nagar line from 0.2 sq inch ACSR conductor to 0.2 sq. inch equivalent HTLS conductor having Ampacity 600Amp (Approx. 26KM).	Gulab Nagar, Kail, Telipura, chahro, Bilaspur, Shahpur, Mamli, Bedthal, Chachuaala, Changnauli, Chaurahi, Aheadwala, kapaal mochan, Milakhaass, Sandhaya, Rampur Adiyen, Rampur Kamboyan	Tehsil: Bilaspur, District: Yamunanagar	Yamunanagar

39	Augmentation of conductor of 66kV S/C Jorian to Mustfabad line from 0.2 sq inch ACSR conductor to 0.2 sq. inch equivalent HTLS conductor having Ampacity 600Amp (Approx. 15.086KM).	Jorian, Mandebbar, Bhoot Majra, Harnaul, Tehi, Akbarpur, Preet Nagar, Sialwa, Jhadh Chandna, Hangoli, Mustafabad	Tehsil: Saraswati Nagar District: Yamunanagar	Yamunanagar
40	Augmentation of conductor of 66kV S/C Jorian to Talakaur line from 0.2 sq inch ACSR conductor to 0.2 sq. inch equivalent HTLS conductor having Ampacity 600Amp (Approx. 22.5KM).	Jorian, Mandebbar, Bhoot Majra, Harnaul, Tehi, Akbarpur, Preet Nagar, Sialwa, Jhadh Chandna, Hangoli, Mustafabad, Sultanpur, Thana Chappar, Kheri, Talakaur	Tehsil: Saraswati Nagar District: Yamunanagar	Yamunanagar

The area under CE/TS Panchkula and Hisar is as under:-

Sr. No.	Designation	Address	Phone No.
CE/TS, HVPNL, Panchkula			
1.	S.E/TS, HVPNL, Panchkula	Flat no. 509-510, Power Colony, Industrial Area Phase-2, Panchkula	0172-2591171
A	XEN/TS, HVPNL, Panchkula	220 kV substation Madanpur, Panchkula	01733-253066
B	XEN/TS, HVPNL, Ambala	Behind Ajit Petrol Pump, Baldave Nagar, Ambala City.	0171-2540217
C	XEN/TS, HVPNL, Yamunanagar	Opposite 66 kV Substation Yamunanagar, Radaur Road, Yamunanagar	01732-291866
2.	SE/TS, HVPNL, Karnal	Shakti Bhawan Complex 220/132 kV Power House Colony Kunjpura Road, Karnal	0184-2268000
A	XEN/TS, HVPNL, Karnal	Shakti Bhawan Near St. Teresa Convent School, Kunjpura Road, Karnal	0184-2266169
B	XEN/TS, HVPNL, Kurukshetra	66 kV Substation, Pipli, Kurukshetra	01744-231680
C	XEN/TS, HVPNL, Kaithal	132 kV Substation, Power House Colony, Kaithal	01746-224456
3.	SE/TS, HVPNL, Rohtak	132 kV Substation IMT Rohtak	01262-271310
A	XEN/TS, HVPNL, Rohtak	132 kV Substation MDU Rohtak	01262-280213
B	XEN/TS, HVPNL, Panipat	Gohana Road, Power house colony, Panipat	0180-2652978
CE/TS, HVPNL Hisar			
1.	SE/TS HVPNL, Hisar	Vidyut Nagar, Hisar	01662-223084
A	XEN/TS, HVPNL, Bhiwani	BTM Road, Bhiwani.	01664-242797
B	XEN/TS, HVPNL, Hisar	Qtr. No. 215-218 Type-4 V.N. Hisar-125005	01662-220998
C	XEN/TS, HVPNL, Sirsa	132 kV Substation Barnala Road, Sirsa-125055	01666-248162
D	XEN/TS, HVPNL, Jind	132 kV Substation Jind New, Near Vita Plant	01681-225031
2.	SE/TS HVPNL, Gurgaon	66 kV Substation, M.G. Road, Gurgaon	0124-2320318
A	XEN/TS, HVPNL, Rewari	220 kV Substation, Jhajjar road, Rewari	01274-258595
B	XEN/TS, HVPNL, Gurgaon	66 kV Substation Mehrauli Road, Gurgaon	0124-2315580
C	XEN/TS, HVPNL, Manesar	220 kV Substation IMT Manesar	9313472678
3.	SE/TS, HVPNL, Faridabad	220 kV Substation A-4, Sector-18, Near By Pass Road Old Faridabad	0129-2222132
A	XEN/TS, HVPNL, Faridabad	# Quarter no. 262/264, Thermal Colony, Sector-23, Faridabad	9310557208
B	XEN/TS, HVPNL, Palwal	66 kV Substation Rasulpur road, Palwal	01275-246466

With the commissioning of these transmission systems, there will be a big boost to Agriculture & Industry in Haryana, besides appreciable relief to domestic consumers.

It is hereby notified that the Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited (HVPNL) is undertaking and executing the sanctioned scheme/works and shall have the powers under section 164 of the electricity Act, 2003 (36 of 2003), conferred by the Governor of Haryana to HVPNL with all the powers possessed by the telegraph authority under part-III of the Indian Telegraphs Act, 1885 (13 of 1885), in respect of electrical lines and electrical plants established or maintained, or to be so established or maintained for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communication necessary for the proper coordination of the works.

Accordingly, placing and maintaining of electrical lines or electrical plants under, over, along or across posts in or upon any immovable property for the purpose of telephonic or telegraphic communications necessary for proper coordination of the works, the vesting and exercise of the powers of the telegraph authority of the Indian Telegraphs Act, 1885 (13 of 1885), with respect to the placing of the telegraph line and post established or maintained or to be so established or maintained stands conferred on the HVPNL.

The sanction / execution of the aforesaid works in the scheme by the Nigam Limited (HVPNL) is hereby notified for the information of general public by the publication in the Official Gazette of Haryana Government and in two numbers leading local dailies.

HVPNL reserves the right to augment / modify or amend the list being notified. The list as notified covers the works approved so far. Any new works approved will be notified in subsequent list.

Notice is hereby given that any licensee or other person interested may raise any objection and / or may make representation upon the above scheme within 2 months of the publication of this notification, after which no further objection and / or representation shall be entertained and the scheme shall be deemed to be sanctioned with or without modification by the Nigam.

Necessary plans showing the indicative transmission line routes may be seen on any working day in the concerned T/S Division of HVPNL listed above. Objection and / or representation, if any, should be sent to the undersigned.

(Sd) ...,
DEPUTY SECRETARY/ PROJECTS,
HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD.,
SHAKTI BHAWAN, SECTOR-6, PANCHKULA.

[2974-1]